

企业事业单位环境信息公开表


一、基础信息

单位名称	永德县污水处理厂		
组织机构代码	91530923795151274T	法定代表人	朱永新
生产地址	永德县德党镇柏芝林	生产周期	常年生产
所属行业	生活污水处理及再生水利用	联系电话	0883-5221468
生产经营和管理服务的主要内容	永德县污水处理厂经营和管理根据设计要求进行科学管理，充分利用工艺弹性进行适当调整，及时发现并解决异常问题，使处理系统高效低耗的完成净化处理作用，从而达到理想的环境、经济和社会效益。 永德县污水处理厂近期处理规模为 6000 吨/天，服务范围包括永德县老城区、新城区，服务面积近期约为 4 平方公里，远期约为 7 平方公里。采用 CASS 处理工艺，排放标准为（GB18918-2002）一级 B 标，处理后出水达标排入德党河水库。同时，在生产过程中产生的脱水污泥经晾晒达标后清运至永德县垃圾填埋场卫生填埋。		
主要产品		生产规模	
经处理后达标的水		6000 吨/天	

二、排污信息



水污染物										
排放口数量										
排放口编号 或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/L)	监测方式	监测时间	排放总量 (kg)	核定的排放 总量 (kg)	执行的污染物排放标准 及浓度限值 (mg/L)	是否 超标
总排口 (FS-1)	永德县污水处理厂 出水口	间歇式	COD	19.1	自动监测	连续	40409.09	131000	<60	否
			NH ₃ -N	1.54	自动监测	连续	3269.54	17520	<8	否
			TN	10.5	自动监测	连续	22832.17	43800	<20	否
			TP	0.576	自动监测	连续	1225.29	2190	<1	否
			SS	11	手工	季度	2314.08	43800	<20	否
			BOD	9.32	手工	季度	1960.65	43800	<20	否
			PH	7.03	自动监测	连续			6-9	否



备注：纳管企业排放总量是以排放口排放浓度来计算。核定的排放总量是指经环保部门许可的排放量。




大气污染物											
排放口数量											
排放口编号 或名称	排放口位置	排放方式	主要/特征污染物名称	排放浓度 (mg/m³)	监测 时间	监测 方式	排放总量 (kg)	核定的排放 总量 (kg)	执行的污染物排放标准 及浓度限值 (mg/m³)	是否 超标	
排放口 1											
											
排放口 2											
											
.....											
											



三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况	运维单位
水污染物	粗格栅、细格栅、沉沙系统	2012年12月1日	6000 吨/天	正常	耿马水务产业投资有限公司
	CASS 生化处理系统	2012年12月1日	6000 吨/天	正常	耿马水务产业投资有限公司
	紫外线消毒系统	2012年12月1日	6000 吨/天	正常	耿马水务产业投资有限公司
大气污染物					
					
固体废物	污泥脱水系统	2012年12月1日	5 吨/天	正常	耿马水务产业投资有限公司
					
噪声	鼓风机隔音罩	2012年12月1日		正常	耿马水务产业投资有限公司
					



四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
永德县城镇污水处理厂及配套管网工程	云南省环境保护厅	2009.9.1	云环审[2009]临沧市环境保护局 240号	临沧市环境保护局	2012.12.15	临环审[2014]147号
...						
其他环境保护行政许可情况						



五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案		
备案部门	永德县环境保护局	备案时间
		2019年2月23日
主要内容	1、环境应急预案及编制说明； 2、环境风险评估报告； 3、环境应急资源调查报告； 4、环境应急预案评审意见	

六、环境自行监测方案



主要内容	永德县污水处理厂未列入国家重点监控企业名单
------	-----------------------



七、其他应当公开的环境信息

其他应当公开 的环境信息	无
-----------------	---

填表说明：1. 排放口编号或名称应与排污许可证上记载的一致，排放口位置为排放口所在的经纬度，排放方式为纳管或排环境，排放浓度为最近一次监测数值，排放总量最近一次的年度实际排放总量，核定的排放总量为排污许可证上载明的核定排放总量。

2. 此件公开发布，电子版可以在临沧市环保局网站上获取

3. 污染源自动监控系统作为环境保护设施的组成部分，应在防治污染设施的建设和运行情况中予以公开，并在处理能力中填写监